

**EPE/SPA
ALGERIE TELECOM
NIF/000216001808337
SIEGE SOCIAL : Route Nationale N°05 CINQ MAISONS MOHAMMADIA - ALGER**

Lettre de Consultation N° 68/DAT/2022 (Relance)

La Direction Générale, Direction des Achats et Exécution lance la lettre de consultation ayant le caractère d'acquisition de :

« Fourniture, installation et mise en service de climatiseurs »

L'ensemble des soumissionnaires intéressés sont invités à se manifester et ce par un dépôt de leurs offres auprès de la direction des Achats et Exécution sis au :

SIEGE SOCIAL : Route Nationale N°05 CINQ MAISONS MOHAMMADIA - ALGER

N°	Désignation	unité	Quantité
01	Climatiseurs type cassette (plafonnier) de 24 000 btu/h	U	04
02	Climatiseurs type split système de 12 000 btu/h	U	01
03	Installation et mise en service de climatiseur type cassette (plafonnier) de 24 000 btu/h	U	04
04	Installation et mise en service de climatiseur type split système de 12 000 btu/h	U	01

Liste des documents à fournir :

Les fournisseurs doivent fournir les documents suivants :

1. Une copie de registre de commerce en cours de validité ;
2. Une copie de la carte d'identification fiscale ;
3. Un devis quantitatif renseigné, signé et cacheté selon le modèle ci-joint ;
4. Descriptif technique du matériel proposé ;

Le délai de préparation des offres est de **15 JOURS** à compter de la date de publication sur le site web d'Algérie Télécom.

Les offres doivent être déposées avant **14h00** au niveau de la Direction des Achats et Exécution.

دائما أقرب

Société :
Tel/Fax :
Mobile :
Mail :
Capital Social :

R.C N° :
Art N° :
NIF :
NIS :
RIB N° :

Client : Algérie Telecom (Direction Achats et Exécution)
RN°05, Cinq Maisons, El Mohammadia, Alger

Consultation N°68/DAT/2022 (Relance).

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Pro-forma N° du

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire HT	Prix TOTAL HT
01	Climatiseurs type cassette (plafonnier) de 24 000 btu/h	04		
02	Climatiseurs type split système de 12 000 btu/h	01		
03	Installation et mise en service de climatiseur type cassette (plafonnier) de 24 000 btu/h	04		
04	Installation et mise en service de climatiseur type split système de 12 000 btu/h	01		
Montant en HT				
TVA (19%)				
Montant en TTC				

Arrêté le présent devis quantitatif et estimatif, en toutes taxes comprises, en Dinars Algériens, à la somme de :

En Chiffres :

En lettres :

Délai de Livraison et d'exécution :

Délai de garantie :

Durée de validité de l'offre :

Modalité de paiement :

Fait le : À :

Nom, Prénom et qualité
(Signature et Cachet humide)

CPT des climatiseurs

Site d'installation : CDC (l'ex call Center) Situé au niveau du siège de la Direction Générale d'Algérie Telecom

Les Caractéristiques Technique des climatiseurs Sont Comme suit :

Désignation	Caractéristiques
Climatiseur type cassette (plafonnier) 24 000 btu/h	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Réversible (chaud et froid) ; • Redémarrage automatique après retour secteur Sonelgaz ; • Puissance frigorifique 24 000 Btu ; • Niveau de bruit standard ; • Filtration Poussières ; • Label énergétique A+ au minimum • Tension 230 v ou 380 v ; • Température de fonctionnement intérieur entre 18c° et 30c° ; • Température de fonctionnement extérieur entre -05c° et 42c° ; • Quatre (04) voies de soufflage avec pompe de relevage ; • système de commande radio (télécommande) ; • La cassette doit être équipée de tous les raccordements électriques ; • La face apparente des cassettes doit permettre un accès rapide et aisé aux composants internes (pompe de relevage, batterie etc....), par une simple dépose de la grille de façade ; • La pompe de relevage des condensats doit être de type standard, facilement accessible et démontable, pourvue d'un système de contrôle de niveau par flotteur et doit offrir une hauteur de relevage de 60 cm.
Climatiseur type split-système 12 000 btu/h	<ul style="list-style-type: none"> • Mode réversible (chaud et froid) ; • Puissance frigorifique 12 000 btu/h ; • Niveau de bruit standard ; • Tension 230V ; • Label énergétique A+ au minimum ; • Température de fonctionnement extérieur entre -05c° et 42c° ; • Système de commande radio (télécommande) ;

NB : il est précisé que l'installation et la mise en service des climatiseurs sont à la charge du soumissionnaire retenu