

EPE/SPA
ALGERIE TELECOM
NIF/000216001808337

SIERGE SOCIAL : Route Nationale N° 05 CINQ MAISONS MOHAMMADIA - ALGER

Lettre de Consultation N° 69/DAT/2022

La Direction Générale, Direction des Achats et Exécution lance la lettre de consultation ayant le caractère :

« Maintenance Préventive pour deux (02) groupes électrogènes de puissances 250 kva chacun de marque AMIMER Energie avec moteurs de marques DEUTZ et PERKINS »

L'ensemble des soumissionnaires intéressés sont invités à se manifester et ce par un dépôt de leurs offres auprès de la direction des Achats et Exécution sis au :

SIERGE SOCIAL : Route Nationale N°05 CINQ MAISONS MOHAMMADIA –ALGER

FICHE TECHNIQUE DES GROUPES ELECTROGENES

❖ Groupe électrogène AMIMER puissance 250KVA

DESIGNATIONS	SPECIFICATIONS ET MAQRUE
Modèle groupe	DS 0250 009 1216
Motorisation	Diesel
Mobilité	Stationnaire capoté
Fréquence	50Hz
Circuit de carburant	Injection direct
Système de refroidissement	A eau
Vitesse de rotation	1500 tr/m
La marque de motor	DEUTZ
Nombre de cylindres	06
La marque de la génératrice	STAMFORD
Inverseur	Par inverseur motorisé
Type de régulateur de vitesse	ECM

❖ Groupe électrogène AMIMER puissance 250KVA

DESIGNATIONS	SPECIFICATIONS ET MAQRUE
Modèle groupe	PS 0250 001 0912
Motorisation	Diesel
Mobilité	Stationnaire capoté
Fréquence	50Hz
Circuit de carburant	Injection direct
Système de refroidissement	A eau
Vitesse de rotation	1500 tr/m
La marque de motor	PERKINS
Nombre de cylindres	06
La marque de la génératrice	LEROY SOMER
Inverseur	Par inverseur motorisé
Type de régulateur de vitesse	ECM

1- DETAILS DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE

Le soumissionnaire doit prendre en charge et pour chaque groupe électrogène de puissance 250KVA chacun de la marque AMIMER, les travaux ci-après :

- Vidange des huiles de lubrification
- Remplacement des filtres à l'huile ;
- Remplacement des filtres à air ;
- Remplacement des filtres à gasoil ;
- Remplacement filtres séparateur eau- gasoil
- Remplacement des filtres à eau ;
- Remplacement filtres préfiltres combustible.
- Test de fonctionnement et remise en marche des groupes électrogènes

2- DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX DE MAINTENANCE

Le délai d'exécution des travaux de maintenance des groupes électrogènes du complexe El Djamila ne doit pas dépasser cinq (05) jours consécutifs à la notification de l'ODS

Le soumissionnaire doit proposer un délai de d'exécution des travaux de maintenance et ce conformément à la lettre d'engagement (voir Annexe N° 03).



دائما أقرب

3- DELAI DE GARANTIE

Le soumissionnaire doit assurer la garantie de fonctionnement des groupes électrogènes pendant au minimum **douze (12) mois** ;

Le soumissionnaire doit proposer un délai de garantie des travaux de maintenance et ce conformément à la lettre d'engagement (voir Annexe N° 04).

Annexe 01

❖ Devis unitaire HT pour les travaux maintenance préventive des groupes électrogène :

1- Groupe électrogène AMIMER puissance 250KVA avec moteur DEUTZ

Items	Designation	Qté	Prix Unitaire HT
01	Huile de lubrification	01	
02	Elément filtre à l'huile	01	
03	Filtre à l'huile LF	01	
04	Filtre à air	01	
05	Filtre à air AF	01	
06	Filtre à eau WF	01	
07	Filtre séparateur eau-gasoil	01	
08	Filtre à gasoil	01	
09	Filtre à gasoil FF	01	
10	Filtre à préfiltre combustible	01	

1- Groupe électrogène AMIMER puissance 250KVA avec moteur PERKINS

Items	Designations	Qté	Prix Unitaire HT
01	Huile de lubrification	01	
02	Elément filtre à l'huile	01	
03	Filtre à l'huile LF	01	
04	Filtre à air	01	
05	Filtre à air AF	01	
06	Filtre à eau WF	01	
07	Filtre séparateur eau-gasoil	01	
08	Filtre à gasoil	01	
09	Filtre à gasoil FF	01	
10	Filtre à préfiltre combustible	01	

Annexe 02

❖ Devis global pour les travaux de maintenance préventive des groupes électrogène

Items	Model de Groupe électrogène	Désignation	Qté	Prix Unitaire HT	Prix Total HT
01	Groupe électrogène AMIMER puissance 250KVA avec moteur DEUTZ	Huile de lubrification	01		
02		Elément filtre à l'huile	01		
03		Filtre à l'huile LF	01		
04		Filtre à air	01		
05		Filtre à air AF	01		
06		Filtre à eau WF	01		
07		Filtre séparateur eau-gasoil	01		
08		Filtre à gasoil	01		
09		Filtre à gasoil FF	01		
10		Filtre à préfiltre combustible	01		
11		Travaux, Test et remise en marche du groupe	01		
12	Groupe électrogène AMIMER puissance 250KVA avec moteur PERKINS	Huile de lubrification	01		
13		Elément filtre à l'huile	01		
14		Filtre à l'huile LF	01		
15		Filtre à air	01		
16		Filtre à air AF	01		
17		Filtre à eau WF	01		
18		Filtre séparateur eau-gasoil	01		
19		Filtre à gasoil	01		
20		Filtre à gasoil FF	01		
21		Filtre à préfiltre combustible	01		
22		Travaux, Test et remise en marche du groupe	01		
Montant Total en HT					
TVA 19%					
Montant Total en TTC					

Annexe 03

ENGAGEMENT ENVERS ALGERIE TELECOM SUR LE DELAI DES TRAVAUX DE MAINTENANCE

Je soussigné :

Fonction :

Société :

Siège :

M'engage à finaliser les travaux de maintenance des groupes électrogènes du complexe El Djamila **objet** de la Présente consultation Référence.....dans un délai deJours.

Fait à, le

Signature du candidat ou soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et cachet du candidat ou soumissionnaire)

Annexe 04

ENGAGEMENT ENVERS ALGERIE TELECOM SUR LE DELAI DE GARANTIE

Je soussigné :

Fonction :

Société :

Siège :

M'engage à garantir le fonctionnement des groupes électrogènes du complexe El Djamila
objet de la présente consultation Référence
..... et ce pour une période de
.....mois

Fait à, le

Signature du candidat ou soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et cachet du candidat ou soumissionnaire)



دائما أقرب

Liste des documents à fournir :

Les soumissionnaires doivent fournir les documents suivants :

1. Une copie de registre de commerce en cours de validité ;
2. Une copie de la carte d'identification fiscale ;
3. Un devis quantitatif et estimatif renseigné, signé et cacheté, précisant le délai des travaux de maintenance ;
4. Copie du RIB bancaire ;

Le délai de préparation des offres est de **08 JOURS** à compter de la date de publication sur site web d'Algérie Télécom.

La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres tel qu'indiqué ci-dessus

Les offres doivent être déposées avant 14h00 au niveau de la Direction des Achats et Exécution.

Mode de paiement : par virement

Meilleures salutations.